



Extintor eficacia 21A



Extintor CO2



Señal de salida de emergencia



Señal de extintor.



Luminaria de emergencia.

-  Luminaria de emergencia
-  Extintor eficacia 21A-113B 5kg.
-  Extintor eficacia 70B 5kg.
-  Recorrido de evacuación principal.
-  Recorrido de evacuación alternativo.
-  Delimitación sectores de incendios.
-  Cuadro General de Protección.
-  Extintor polvo polivalente, eficacia 21-A
-  Extintor CO₂.

LEYENDA

PRE FASE II REMODELACIÓN DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE EL BURGEO DE ESBRO



T. 016 611 464 C/Boa nº10. Elna, Zaragoza
T. 876 446 967 Plaza Adula nº12, Fuentes de Ebro, Zaragoza

DIRECCIÓN: C/ CORREOS DE ANAÓN Nº14 EL BURGEO DE ESBRO (ZARAGOZA), SIETE
PROYECTOR: EDICIÓN: ANEXO DE PROYECTO DE EL BURGEO DE ESBRO
EQUIPO REDACTOR: 26

INSTALACIONES - PROT. CONTRA INCENDIOS 26
PLANTA PRIMERA DN A3 1/25
DN A3 1/50

E: 1/75 2m

REF. 2021_35 FECHA 2022/09

IP01

*El contenido de este documento ha sido sometido a un proceso de automatización de datos en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos (2016/679)