



Altura mínima de punto en tensión: 2,98 m
 Altura mínima de aislamiento: 2,5 m

SECCIÓN A-A

LEYENDA

- TER: Terminal de paso aéreo-subterráneo 45 kV
- PY: Pararrayos autoválvula 45 kV
- TT: Transformador de tensión inductivo 45 kV
- 89L: Seccionador de línea 45 kV, con mando de PAT
- TI: Transformador de intensidad 45 kV
- 52: Interruptor automático 45 kV
- TR: Transformador de potencia 30/45 kV
- R: Reactancia de puesta a tierra

INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI IBERICA, S.L.U.	ICT Iberica	1ª EMISIÓN	DIBUJADO	COMPROB.	Consta la firma xxxxxxx
		FECHA	SEP. 2024	SEP. 2024	
PROYECTO INFR. DE EVACUACIÓN PROYECTO HÍBRIDO ROYAL	NOMBRE	DLD	APS	ESCALA 1: 200	
TÍTULO SECCIONES	PLANO N	HOJA	-		

